

No Zb201350191

检 验 报 告

受检单位名称 家保有限公司

产品型号名称 FFT型投掷型灭火器

检 验 类 别 委托检验

国家消防装备质量监督检验中心

注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出，逾期不予受理。
6. 检验报告中带“*”部分不在CNAS认可范围内，检验报告仅对受检样品负责。


单位名称: 国家消防装备质量监督检验中心
地 址: 中国上海市莘庄西环路391号
电 话: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
传 真: 86-21-54959907
邮政编码: 201199
网 址: <http://www.xfjyzx.com>
电子邮件: fireshnc@sh163.net

Name: China National Fire Equipment
Quality Supervision Centre
Address: 391 Xi Huan Road, Xinzhuang
Shanghai, P.R. China
Telephone: 86-21-54959866-6102
86-21-54959907
Fax: 86-21-54959907
Post Code: 201199
Website: <http://www.xfjyzx.com>
E-mail: fireshnc@sh163.net


国家消防装备质量监督检验中心
检验报告


No Zb201350191

共02页 第01页

产品名称	投掷型灭火器	型号规格	FFT
受检单位	家保有限公司	商 标	999FireFighter
生产单位	Laswell Co., Ltd.	检验类别	委托检验
抽样地点	/	抽样基数	/
抽样单位	/	抽样日期	/
委托单位	家保有限公司	受理日期	2013年11月11日
样品数量	12具	生产日期	/
检验依据	《试验大纲-韩国投掷式灭火》		
检验项目	灭火试验		
检 验 情 况	<p>检验情况详见《检验结果汇总表》。</p> <div style="text-align: right;">  签发日期: 2014年 1月 23日 </div>		
备 注			

批准: 

审核: 

编制: 

检验结果汇总表

生产单位: Laswell Co., Ltd.

No Zb201350191

产品型号: FFT

共02页 第02页

检验组号	检 验 项 目 称	实 验 大 纲 求	检 结 果	验 果
1	(木垛火) 灭火试验	三次灭火需二次成功	灭(4瓶)	灭(4瓶)

以下空白。

国家消防装备质量监督检验中心

研究中心